



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5146DM0479**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	DATKA PLASTIK SANAYI LIMITED SIRKETI Kültür Mahallesi, Mithatpasa Cd. No: 45/1, TR-06420 Ankara -Çankaya
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018
<b>Modell</b> <i>model</i>	Datkafix DF-43 Pipe Sealant
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00017 vom 31.08.2021 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	31.08.2026 / 24-0552-GNR

7009104 A-DE

25.10.2024 Koh F-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Datkafix DF-43 Pipe Sealant	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Nicht zulässig für: Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018